

Objectifs

- reconnaître l'évolution de la réglementation,
 - vérifier, contrôler et entretenir les disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable,
 - diagnostiquer les dysfonctionnements.
-

Public visé

Professionnels en contact direct avec des partenaires en interne, en externe ; cadres et agents de maîtrise occupant une fonction de management.

Niveau de connaissances préalables

Personnes possédant une certification (validité de la certification : 3 ans

Intervenant

Formateur expérimenté et diplômé

Modalités de contrôle préalable

aucune

Durée

1 journée – 7 heures

Participants : 8 maximum

Méthodes pédagogiques

plateformes pédagogiques
support de cours - vidéoprojecteur

Sanction fin de formation

Examen pour obtenir la certification. Epreuves théoriques et pratiques. L'échec à l'épreuve pratique annule la certification.
Certificat de compétences professionnelles à la maintenance des ensembles de protection contre les retours d'eau.



Contenu de la formation

Formation théorique 50%

- Actualisation des connaissances réglementaires sur la protection des réseaux d'eau,
- Catégories de fluides,
- Notions de conception de réseau,
- Dispositifs de protection : fonctionnement, rôle, et emplacement,
- Méthode d'analyse des risques.

Formation pratique 50%

- Pratique individuelle sur les disconnecteurs BA, avec ou sans fiche,
 - Révisions à la demande,
 - examen de renouvellement et délivrance de l'attestation de compétence (validité 3 ans).
-